Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Plano de Manutenção

Dados

Equipamento	Banco de Potencia	**Nº Interno**	K105
		Anos do Plano	0

	Checklist do plano de manutenção	Efetuado
	1 ANO	
1	EFETUAR ENSAIO CARGA	
2	VERIFICAR QUADRO COMANDO	
3	VERIFICAR ESTADO E FUNCIONAMENTO DAS LAMPADAS	
4	VERIFICAR ESTADO DAS FICHAS	
5	VERIFICAR PARAGEM DE EMERGENCIA	
	2 ANOS E SEGUINTES	
1	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	
2	EFETUAR LIMPEZA GERAL EQUIPAMENTO	
3	VERIFICAR REAPERTOS	
4	VERIFICAR VEDANTES DAS PORTAS	
5	LUBRIFICAR DOBRADIÇAS E FIXADORES	
6	4 ANOS	
7	SUBSTITUIR AS GRELHAS DA CAMARA	
8	VERIFICAR ESTADO DOS CABOS	

Observações

Manutenção e realizar anualmente, conforme a checklist acima