



Nº ORDEM DE INSPEÇÃO
2585 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 26/mai/26
DATA DE EXECUÇÃO: 26/mai/26

Equipamento : WACKER NEUSON | DPU 2550H (D 29A) | 11793418
Nº de Horas Atuais: _____

Pedido Assistência: OF54.A.2065

Descrição da Interv. : Revisão dos **2026** Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO DO MOTOR	✓
2	X	FILTRO DE AR	✓
3			
4			
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	FG175	1 - Filtro Gasóleo Ref ^o . SN70232	1	
	FA99	1 - Filtro de Ar Ref ^o . C1233	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	GALAXIA LD STAR 15W 40 (+/- Lt)	1	
	TRANSMISSÃO	GALP TRANSMATIC D III (+/- Lt)	1	
	HIDRÁULICOS	GALP HIDROLEP 100(+/- Lt)	1	
	MASSA	MOBILUX EP2	1	
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	1L	
	CORREIA			

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora Início / Hora fim	Data	Assinatura
JULIO	347	REVISÃO	08:00 / 09:00	26/05/26	JULIO

Data Final Intervenção : 26/05/26

Nortaluga Lda.

Assinatura Responsável
NIF: 505 743 990

Zona Ind. do Nova 2ª fase EN13 - Neiva

4935 - 232 Viana do Castelo