



Nº ORDEM DE INSPEÇÃO
2585 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 4/out/24
DATA DE EXECUÇÃO: 4/out/24

Equipamento : WACKER NEUSON | DPU 2550H (D 29A)
Nº de Horas Atuais: _____

Pedido Assistência: OF50.A.5031

Descrição da Interv. : _____ Revisão dos 0 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DO MOTOR	✓
2		X	FILTRO DE AR	✓
3				
4				
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt.	Conf. Saída
FILTROS	FG175	1 - Filtro Gasóleo Ref ^o . SN70232	✓	✓
	FA99	1 - Filtro de Ar Ref ^o . C1233	✓	✓
LUBRIFICANT	MOTOR	GALAXIA LD STAR 15W 40 (+/- Lt)	✓	✓
	TRANSMISSÃO	GALP TRANSMATIC D III (+/- Lt)	✓	✓
	HIDRÁULICOS	GALP HIDROLEP 100(+/- Lt)	✓	✓
	MASSA	MOBILUX EP2	✓	✓
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		✓
	CORREIA			

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
MARCO	700	inspeção	09:30 / 17:00	4/10/24	✓

Data Final Intervenção : 4/10/24

Assinatura Resp. Manutenção _____