



Nortaluga
Venda e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3766

Data de Emissão

12/05/2026

Data Prevista Execução

12/05/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A106A	A106A HIMOINSA HRFW-100 211002166 (61)	Processo Manutenção	OF51.A.2903
Horas/Km Real	5302		Horas/Km do Plano	4500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSIVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)


Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA026	1 - Filtro de Ar Refª. 3017313	1	
	T1FG053	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034305	1	
	T1FG071	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034304	1	
	T1FO013	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3034301	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	10 Lt	
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Guilherme	131	Manutenção Preventiva	8:00	10:30	12/5	Guilherme

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 4750 horas/km	Assinatura:  Data: 12/5/26