



Nortaluga
Venda e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3862

Data de Emissão 27/07/2026
Data Prevista Execução 27/07/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento A107A A107A | HIMOINSA | HHW-95 | 211003480 Processo Manutenção OF51.A.2985
Horas/Km Real 3360 Horas/Km do Plano 3500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
16	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA008	1 - Filtro de Ar Refª. 3048308	1	
	T1FG028	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3046232	1	
	T1FO074	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3046231	1	
	T1FO080	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3046233	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 15 Lts)	15L	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	0,5L	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Guilherme Marques	N131	REVISÃO PERIÓDICA	10:00	12:00	24/07/26	Guilherme

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 4000 horas/km	Assinatura: Data: 29/7/26