

**Nortaluga**

Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva**2790**

Data de Emissão 10/01/2025

Data Prevista Execução 10/01/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A107A	A107A HIMOINSA HHW-95 211003480	Processo Manutenção	OF51.A.2257
Horas/Km Real	1384		Horas/Km do Plano	1500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuoado
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSARIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSIVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA008	1 - Filtro de Ar Refª. 3048308	1	
	T1FG028	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3046232	1	
	T1FO074	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3046231	1	
	T1FO080	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3046233	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 -	15LT	
Outr.	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Guilherme Fargues	131	Revisão Periódica	10:00	12:00	10/01/25	Guilherme

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: <u>Guilherme Fargues</u>
Próxima manutenção às 1750 horas/km	Data: <u>10/01/2025</u>