



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3788

Data de Emissão 21/05/2026
Data Prevista Execução 21/05/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A10D	A10D NORTALUGA MD7 NA0018	Processo Manutenção	OF50.A.7216
Horas/Km Real			Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	N.A
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	N.A
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	N.A
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA	1 - Filtro de Ar Refª.		
	T1FG	1 - Filtro de Gasóleo Refª.		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 (1,5 Lts)		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luís Vieira	137	REVISÃO			21/05/26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 750 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____