



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3525

Data de Emissão 19/01/2026
Data Prevista Execução 19/01/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A114	A114 AEM DW100EI.RENTAL GE8297	Processo Manutenção	OF51.A.2810
Horas/Km Real	14533		Horas/Km do Plano	14500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO010	1 -Filtro Óleo refª. CS1427	1	
	T1FG041	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1514M	1	
	T1FG096	1 - Filtro de ar refª. SN4001	1	
	T1FA293	1- Filtro de ar refª. CR0010	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 11 Lt)	10Lt	
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Guilherme	132	Revisão periódica	15:30	17:30	16/01/26	Guilherme

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 14750 horas/km	Assinatura: <i>Guilherme</i> Data: 16/01/26