



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3877

Data de Emissão 05/08/2026
Data Prevista Execução 05/08/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento A115A | A115A | HIMOINSA | HRFW-100 | 241003890 (61) | Processo Manutenção OF50.A.7481
Horas/Km Real 3746 | Horas/Km do Plano 4000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
18	CONTROLAR VISUALMENTE O TURBOCOMPRESSOR	✓
19	SUBSTITUIR CORREIA AUXILIAR	✓
20	LIMPAR PERMUTADOR DE CALOR (RADIADOR)	
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Fuga de escape junto ao filtro de partículas

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA319	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG099	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FG236	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO101	1 - Filtro de Óleo motor	1	
		<i>Filtro de AD BLUE</i>	1	
		<i>Filtro de ar</i>	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 Super (+/- 10 Lt)	8	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<i>Jose oliveira</i>	<i>87</i>	<i>Revisão Periódica</i>			<i>05/08</i>	<i>[Assinatura]</i>

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 4500 horas/km	Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: <i>5/8/26</i>