



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3852

Data de Emissão

23/07/2026

Data Prevista Execução

23/07/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A119	A119 AEM JD100RENTAL.DSE.SYNCH GE8449	Processo Manutenção	OF50.A.7404
Horas/Km Real	8732		Horas/Km do Plano	8500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	N.A
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTROS COMBUSTÍVEL	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO015	1 - Filtro Óleo refª. CS 0060	1	
	T1FG143	1 - Pré-Filtro de Gasóleo Refª. RE522878	1	
	T1FG027	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN70273	1	
	T1FA026	1 - Filtro de ar refª. CR 0033	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 25 Lt)	136	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luís Vieira	137	REVISÃO			24/07/26	

Próxima Manutenção

Responsável Departamento Oficina

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 9000 horas/km

Assinatura: _____
Data: _____