



ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2389 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 24/mai/24
DATA DE EXECUÇÃO: 24/mai/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HIW-135 (A 130)
Nº de Horas Atuais: 1477

Pedido Assitência: OF.A.2186

Descrição da Interv. : Revisão periódica Revisão dos Horas Urgência : Planeado

| SUBSTITUIR | VER | TAREFAS A REALIZAR | CONFIRMAÇÃO |
|------------|-----|---|-------------|
| X | | ÓLEO MOTOR | ✓ |
| X | | FILTROS ÓLEO MOTOR | ✓ |
| X | | FILTROS GASÓLEO | ✓ |
| | X | ÁGUA DO RADIADOR | ✓ |
| 5 | | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 6 | | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO | ✓ |
| 7 | | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS | ✓ |
| 8 | | VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS | ✓ |
| 9 | | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 10 | | INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE | ✓ |
| 11 | | SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR | ✓ |
| 12 | | VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL | ✓ |
| 13 | | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | ✓ |
| 14 | | VERIFICAR NIVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL | ✓ |
| 15 | | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS | ✓ |
| 16 | | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL | ✓ |
| 17 | | VERIFICAR TENSÕES GERADOR | ✓ |
| 18 | | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

| | Códigos | Descrição | Qt | Conf. Saída |
|---------------|----------|---|-----|-------------|
| FILTROS | T1FO016 | 2 - Filtro de Óleo de Motor Ref ^o . SO 416 | 1 | |
| | T1FG028 | 2 - Filtro de Gasóleo Ref ^o . SN 039 | 1 | |
| | T1FA044 | 1 - Filtro de Ar Ref ^o . SA14009K | 1 | |
| LUBRIFICANTES | MOTOR | ÓLEO 15W 40 - 10 Lt | 12L | |
| | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt) | ✓ | |
| OUTROS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Serviços Nortaluga:

| Funcionário | Nº | Descrição do serviço | Hora início / Hora fim | Data | Assinatura |
|-------------|-----|----------------------|------------------------|---------|------------|
| José Sousa | 108 | Revisão periódica | 8:00 / 10:00 | 24/5/24 | José Sousa |
| | | | | | |
| | | | | | |

Data Final Intervenção : 24/5/24

Assinatura Resp. Manutenção

José Sousa