



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3325

Data de Emissão

31/10/2025

Data Prevista Execução

31/10/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A13F	A13F HIMOINSA HZA3-10T5 231008363	Processo Manutenção	OF53.A.538
Horas/Km Real	609		Horas/Km do Plano	(Sem valor)

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA247	1 - Filtro de Ar : 3035106	✓	
	T1FG175	1 - Filtro Gasóleo : 3035091	✓	
	T1FO069	1 - Filtro de Óleo : 3035073	✓	
Lubrificantes	HIDRAULICOS	ÓLEO 10W 40 +/- 4 Lt	✓	
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luís Vieira	137	Tasp			30/10	
Duarte Ribeiro	130	Tasp			30/10	

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km	Assinatura: _____ Data: _____