



**Dados**

Equipamento	A14C	A14C   EUROGER   TD7000   405857	Processo Manutenção	OF53.A.162
Horas/Km Real	—		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FO43	Filtro de Óleo Refº S08010	1	
	T1FG064	Filtro Gasóleo Refº SN80008	1	
	T1FA220	Filtro de Ar Refº SA12450	0	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- Lt) 10W40	7,5	
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Marco	700	Revisão			30/1/24	Marco
T1290	70	Revisão			30/1/24	T1290

<b>Próxima Manutenção</b>	<b>Responsável Departamento Oficina</b>
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 750 horas/km	Data: _____