

**Nortaluga**
Venda e Aluguer de Equipamentos**Manutenção Preventiva****3747**

Data de Emissão

30/04/2026

Data Prevista Execução

30/04/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A14F	A14F HIMOINSA HZA3-10T5 231008365	Processo Manutenção	OF50.A.7114
Horas/Km Real	76		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA247	1 - Filtro de Ar : 3035106	1	
	T1FG175	1 - Filtro Gasóleo : 3035091	1	
	T1FO069	1 - Filtro de Óleo : 3035073	1	
Lubrificantes	HIDRÁULICOS	ÓLEO 10W 40 +/- 4 Lt	2	✓
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Daniel Peixoto	156	Revisão Periódica			30/04	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 1000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____