



**Nortaluga**  
Venda e Aluguel de Equipamentos

**Manutenção Preventiva**  
3692

Data de Emissão 02/09/2025

Data Prevista Execução 02/09/2025

Data Final Execução

Equipamento	A152	A152   AEM   RJD150SP/3A   GE9316 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.5620
Horas/Km Real	7530		Horas/Km do Plano	8500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Indicar as peças e/ou serviços realizados, anomalias encontradas, comentários sobre o sistema, interconsultas e localizar as peças utilizadas.

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA026	1 - Filtro de Ar Refª PT777638		
	T1FC015	1 - Filtro de Óleo motor Refª. RE504836		
	T1FG072	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN70273		
	T1FG143	1 - Filtro de Gasóleo Refª. RE522878		
	T1FA293	1 - Filtro de Ar Refª. WIX10106		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 20 Lt)		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortáluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Durvalde	130	Manut.			21/09	

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 8750 horas/km	Data: _____