



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3871

Data de Emissão 30/07/2026
Data Prevista Execução 30/07/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A152	A152 AEM RJD150SP/3A GE9316 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.7463
Horas/Km Real	8960		Horas/Km do Plano	9000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	✓
19	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA026	1 - Filtro de Ar Refª. PT777638	1	
	T1FO015	1 - Filtro de Óleo motor Refª. RE504836	1	
	T1FG072	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN70273	1	
	T1FG143	1 - Filtro de Gasóleo Refª. RE522878	1	
	T1FA293	1 - Filtro de Ar Refª. WIX10106	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 20 Lt)	19	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Jose Oliveira (JOSE OLIVEIRA)	87	Revisão Peridica			30/07	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;		Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 9250 horas/km		Assinatura: <u>Vitor Moreira</u> Data: <u>30/07</u> VITOR MOREIRA