



www.nortaluga.com

ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 1982 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 13/fev/23
DATA DE EXECUÇÃO: 13/fev/23

Equipamento : GERADOR AEM RJD150SP/3A (A 152)
Nº de Horas Atuais: 3120

Pedido Assistência: OF50.A.3479

Descrição da Interv. : Revisão dos 7190 Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	✓
2	X	FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X	FILTROS GASÓLEO	✓
4	X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Bença de combustível Nova

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FO015	1 - Filtro de Óleo de Motor Ref. RE504836	✓	
	T1FG143	1 Filtro de Gasóleo Ref. RE522878	✓	
	T1FG027	1 - Filtro de Gasóleo Ref. SN 70273	✓	
	T1FA026	1 - Filtro de Ar Ref. P77-7638	✓	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 20 Lt)	17 Lt	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<i>M. D. S.</i>	<i>08</i>		<i>13/2</i>	<i>13/2/23</i>	<i>[Assinatura]</i>

Data Final Intervenção : ___/___/___

Assinatura Resp. Manutenção