



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3377

Data de Emissão 02/12/2025
Data Prevista Execução 02/12/2025
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A15E	A15E HIMOINSA HZA3-10T5 201001559	Processo Manutenção	OF50.A.6509
Horas/Km Real	634		Horas/Km do Plano	(Sem valor)

Checklist do plano de manutenção

	Checklist do plano de manutenção	Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓ N.A.
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓ N.A.
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓ N.A.
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA247	1 - Filtro de Ar : 3035106		
	T1FG175	1 - Filtro Gasóleo : 3035091		
	T1FO069	1 - Filtro de Óleo : 3035073		
Lubrificantes	HIDRÁULICOS	ÓLEO 10W 40 +/- 4 Lt		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
LUIS VIEIRA	137	INSPECCAO			02/12/25	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 850 (Sem valor) horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____