

**Nortaluga**

Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva**3528**

Data de Emissão 10/02/2026

Data Prevista Execução 10/02/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A160	A160 HIMOINSA HIW-160 101001670	Processo Manutenção	OF52.A.2666
Horas/Km Real	11252		Horas/Km do Plano	11500

Checklist do plano de manutenção**Efetuada**

1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO013	1 - Filtro de Óleo de Motor Refª. P550520	1	
	T1FG027	1 - Filtro de Gasóleo Refª. BF7949-D	1	
	T1FA026	1 - Filtro de Ar Refª. VIRGIS CH 10-15371	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 12 Lt	13 Lt	
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Basilhem	01	Revisão Preventiva	8:00	12:00	6/2/26	Basilhem

Próxima Manutenção**Responsável Departamento Oficina**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 11750 horas/km

Assinatura: Basilhem / J. J. J. J.
Data: 6/2/26