



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3363

Data de Emissão 20/11/2025
Data Prevista Execução 20/11/2025
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A163	A163 HIMOINSA HFW-160 211002001	Processo Manutenção	OF52.A.1728
Horas/Km Real			Horas/Km do Plano	6500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO013	1 - Filtro de Óleo de Motor Refº. 3034301	1	✓
	T1FG199	1 - Filtro de Gasóleo Refº. 3034300	1	✓
	T1FA026	1 - Filtro de Ar Refº. 3017313	1	✓
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 14Lt	13	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		


Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
João Silva	Nº 157	Revisão	14h00	14h55	24-11-25	João Silva

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 6750 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: 
Data: 25-11-2025