



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3149

Data de Emissão 29/08/2025
Data Prevista Execução 29/08/2025
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A167	A167 HIMOINSA HRFW-160 191004790 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.6137
Horas/Km Real	5126		Horas/Km do Plano	5500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO013	Filtro de Óleo Ref. 3034301	1	
	T1FG053	Filtro de Gasóleo Ref. 3034305	1	
	T1FG071	Filtro de Gasóleo Ref. 3034304	1	
	T1FA021	Filtro de Ar Ref. SA16543	1	
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- 15 Lt)	15	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Amiel		Revisão Periódica				

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 5750 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____