

**Nortaluga**

Venda e Aluguer de Equipamentos

**Manutenção Preventiva****3326**

Data de Emissão

31/10/2025

Data Prevista Execução

31/10/2025

Data Final Execução

**Dados**

Equipamento	A16E	A16E   PRAMAC   P7500i   LC2023011666	Processo Manutenção	OF53.A.539
Horas/Km Real	323		Horas/Km do Plano	(Sem valor)

**Checklist do plano de manutenção**

	Checklist do plano de manutenção	Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	X
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	X
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	X
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	X
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	X
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	X
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	X
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	X
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	X
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	X
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	N.A
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	X
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	X
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)****Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA	1 - Filtro de Ar		
	T1FG	1 - Filtro Gasóleo		
	T1FO	1 - Filtro de Óleo		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W 40 +/- 4 Lt		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) ( +/- Lt )		

**Serviços Nortaluga**

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luis vigita	130 137	Verificação			31/10/25	[Assinatura]

**Próxima Manutenção****Responsável Departamento Oficina**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Assinatura: \_\_\_\_\_

Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km

Data: \_\_\_\_\_