

Dados

Equipamento	A16E	A16E PRAMAC P7500i LC2023011666	Processo Manutenção	OF53.A.568
Horas/Km Real	377H		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção		Efetuação
1	VERIFICAR FILTROS DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

Filtros	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
	T1FA	1 - Filtro de Ar		
	T1FG	1 - Filtro Gasóleo		
	T1FO	1 - Filtro de Óleo		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W 40 +/- 4 Lt		
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<i>[Handwritten signature]</i>	113				23/01/26	<i>[Handwritten signature]</i>
<i>[Handwritten signature]</i>	137				23/01/26	<i>[Handwritten signature]</i>

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 1000 horas/km	Data: _____