



**Nortaluga**

Manutenção Preventiva

### Manutenção Preventiva

0659

Data de Emissão 02/04/2026

Data Prevista Execução 02/04/2026

Data Final Execução

<b>Dados</b>	
Equipamento	A180   A180   GRUPEL   G0200PKMCA45T4000   756116999
Processo Manutenção	OF50.A.6997
Horas/Km Real	3457
Horas/Km do Plano	3500

#### Itens do Plano de manutenção

1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELÉTRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	N.A
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	VERIFICADO
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

#### Observações em caso de anomalias. Anomalias graves informar ao superior hierárquico e interligar o departamento responsável.

#### Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO049	1 - Filtro de Óleo de Motor	1	
	T1FG019	2 - Filtro de Gasóleo	2	
	T1FA121	1 - Filtro de Ar Ref.	1	
	T1FG055	1 - Filtro de gasóleo	1	
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 14Lt	14	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

#### Serviços Realizados

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
LUIS VIEIRA	137	REVISÃO	10:45	12:00	02/04/26	[Assinatura]

#### Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante:	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 3750 horas/km	Data: _____