





**ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
2473 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 30/jul/24  
DATA DE EXECUÇÃO: 30/jul/24

Equipamento : GERADOR GRUPEL G0200PKMCAA5T4000 (A 180)  
Nº de Horas Atuais: 3095 H

Pedido Assistência: OF53.A.160

Descrição da Interv. : Revisão dos 500 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR	Verificado
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

**Peças de Armazém Consumidas :**

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FO049	1 - Filtro Óleo ref. 4621171	1	✓
	T1FG055	1 - Filtro de Gasóleo Ref. CC38935	1	✓
	T1FG019	2 - Filtro Gasóleo Ref. 26561118	2	✓
	T1FA121	1 - Filtro de ar ref. 49561	1	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 14Lt	14Lt	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)	Verificado	✓
OUTROS				

**Serviços Nortaluga:**

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Guilherme Langens	131	Revisão Geral / Operação Geral	13:30 / 15:30	31/07/24	Guilherme Langens

Data Final Intervenção : 31/07/24

Assinatura Resp. Manutenção

*Guilherme Langens*