



www.nortaluga.com

ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 1813 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 9/ago/22
DATA DE EXECUÇÃO: 9/ago/22

Equipamento : GERADOR GRUPEL G0200PKMCAA5T4000 (A 180)
Nº de Horas Atuais: 2205

Pedido Assitência: OF53.A.22

Descrição da Interv. : Revisão Periódica Revisão dos 0 Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	✓
2	X	FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X	FILTROS GASÓLEO	✓
4	X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Salda
FILTROS	T1FO049	1 - Filtro Óleo ref. 4621171	1	
	T1FG055	1 - Filtro de Gasóleo Ref. CC38935	1	
	T1FG019	2 - Filtro Gasóleo Ref. 26561118	1	
	T1FA121	1 - Filtro de ar ref. 49561	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 14Lt	14L	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	2LT	
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<u>Rui Lina</u>	-	<u>Revisão Periódica</u>	<u>8:00 / 10:00</u>	<u>9/8/2022</u>	<u>Rui Lina</u>
			/ /		
			/ /		

Data Final Intervenção : 9/8/2022

Assinatura Resp. Manutenção

Rui Lina