



Feito em 054
www.nortaluga.com

ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2591 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 8/out/24
DATA DE EXECUÇÃO: 8/out/24

Equipamento : P12000 230V 50HZ (A 1D)
Nº de Horas Atuais: 436

Pedido Assistência: OF50.A.5025

Descrição da Interv. : Revisão dos 250 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS AR	✓
3				
4				
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA220	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FO	1 - Filtro de Óleo	1	
		F. GASOLINA	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 10W 40 - 2 Lt	2	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
112110	100	Revisão	70:00 / 79:00	8/10/24	[Assinatura]

Data Final Intervenção : 8/10/24

Assinatura Resp. Manutenção

[Assinatura]