



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3499

Data de Emissão 22/01/2026
Data Prevista Execução 22/01/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento A1G A1G | PRAMAC | E6500 | HWI0211616 Processo Manutenção OF53.A.569
Horas/Km Real Horas/Km do Plano (Sem valor)

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
4	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
5	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
6	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
7	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
8	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
9	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
10	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
11	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
12	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
13	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA	1 - Filtro de Ar		
	T1FG	1 - Filtro Gasóleo		
	T1FO	1 - Filtro de Óleo		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W 40 +/- 4 Lt		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Duarte Correia	113	Revisão			23/01/26	
Luís Vieira	137	Revisão			23/01/26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____