



Cliente: 790      Ordem de Reparação: \*OF53.A.142\*  
Ref. Cliente: Nortaluga, Lda  
O.R.:  
Obra: Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13  
Data/Hora: 16-05-2024      Viana do Castelo  
Contacto: 258843819      4935-232  
Instalação: A203      Viana do Castelo  
A203 | HIMOINSA | HFW-200 | 131004812

Data Saída: \_\_\_\_\_ Hora Saída: \_\_\_\_\_ Kms Saída: \_\_\_\_\_ Horas Equipamento: 8610

Data Chegada: 12/06/2024 Hora Chegada: \_\_\_\_\_ Kms Chegada: \_\_\_\_\_

Revisão periódica  
A203 | HIMOINSA | HFW-200 | 131004812

SMS <# #>

Revisão Periódica

Material Aplicado	Quantidade
<u>Filtro Ar</u>	<u>1</u>
<u>Filtro de Combustível</u>	<u>1</u>
<u>Filtro de Óleo</u>	<u>1</u>
<u>Óleo 15w40</u>	<u>15/-</u>

Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador

Maria do Rosário





**ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**  
**2415 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 12/jun/24  
DATA DE EXECUÇÃO: 12/jun/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HFW-200 (A 203)  
Nº de Horas Atuais: 8010

Pedido Assistência: OF53.A.142

Descrição da Interv. : Revisão dos 8008 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	
3	X		FILTROS GASÓLEO	
4		X	ÁGUA DO RADIADOR	
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	FO 13	1 - Filtro Óleo ref <sup>o</sup> . CS 1636		
	FG 53	1 - Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . CS 0049 M		
	FG 10	1 - Pré Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . CS 0066 M		
	FA 65	1 - Filtro de ar ref <sup>o</sup> . WIX 46423		
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 15 Lt)		
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<u>Maria Silva</u>	<u>136</u>	<u>revisão</u>	<u>15:40 / 18:00</u>	<u>12/06/24</u>	<u>[Assinatura]</u>

Data Final Intervenção : 12/6/24

Assinatura Resp. Manutenção

[Assinatura]