



ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
1736 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 22/jun/22
DATA DE EXECUÇÃO: 23/jun/22

Equipamento : GERADOR OLYMPIAM GEP22-4 (A 20B)
Nº de Horas Atuais: 7206

Pedido Assistência: OF50.A.2857

Descrição da Interv. : Revisão dos 7200 Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	✓
2	X	FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X	FILTROS GASÓLEO	✓
4	X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	FA48	1 - Filtro de Ar Refª.	1	
	FG32	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CE 1296 M	1	
	FO20	1 - Filtro de Óleo motor Refª. WIX 7074	1	
LUBRIFICANT	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 9 Lt)	9	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
José da Silva	87	Revisão Preventiva	... / ...		

Data Final Intervenção : ___/___/___

Assinatura Resp. Manutenção