



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

3860

Data de Emissão 27/07/2026

Data Prevista Execução 27/07/2026

Data Final Execução

### Dados

|               |      |                                      |                     |             |
|---------------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| Equipamento   | A20C | A20C   HIMOINSA   HHW-20   201002120 | Processo Manutenção | OF51.A.2979 |
| Horas/Km Real | 6203 |                                      | Horas/Km do Plano   | 6000        |

### Checklist do plano de manutenção

|                                                                   | Efetuada |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO              | ✓        |
| 2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO                          | ✓        |
| 3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS                                  | ✓        |
| 4 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS                            | ✓        |
| 5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO           | ✓        |
| 6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE                           | ✓        |
| 7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR  | ✓        |
| 8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL           | ✓        |
| 9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | ✓        |
| 10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL        | ✓        |
| 11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS                                   | ✓        |
| 12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL               | ✓        |
| 13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR                                      | ✓        |
| 14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA                               | ✓        |
| 15 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO                                   | ✓        |
| 16 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR                             | ✓        |
| 17 SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)              | ✓        |
| 18 AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)                     | ✓        |
| 19                                                                |          |
| 20                                                                |          |
| 21                                                                |          |
| 22                                                                |          |
| 23                                                                |          |
| 24                                                                |          |
| 25                                                                |          |
| 26                                                                |          |
| 27                                                                |          |
| 28                                                                |          |
| 29                                                                |          |
| 30                                                                |          |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

### Consumíveis

|               | Artigo   | Descrição                              | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|----------|----------------------------------------|------|-------------|
| Filtros       | FA264    | 1 - Filtro de Ar Refª. 3048302         | 1    |             |
|               | FG028    | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3046232    | 1    |             |
|               | FO170    | 1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3046234 | 1    |             |
|               |          |                                        |      |             |
| Lubrificantes | MOTOR    | ÓLEO 15W 40 (+/- Lt)                   | 8    |             |
|               |          |                                        |      |             |
|               |          |                                        |      |             |
|               |          |                                        |      |             |
| Outros        | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)      | 1    |             |

### Serviços Nortalluga

| Funcionário       | N.º  | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data       | Assinatura        |
|-------------------|------|----------------------|-------------|----------|------------|-------------------|
| Guilherme Marques | N131 | Revisão Periódica    | 08:00       | 12:00    | 22/07/2026 | Guilherme Marques |

### Próxima Manutenção

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Responsável Departamento Oficina |
| Próxima manutenção às 6500 horas/km                      | Assinatura: _____<br>Data: _____ |