



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3909

Data de Emissão

03/09/2026

Data Prevista Execução

03/09/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A21D	A21D HIMOINSA HRYW-20 261003807	Processo Manutenção	OF50.A.7530
Horas/Km Real	675		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NIVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16 LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor 3031130	1	
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo 3031131	1	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo 3020209	1	
	T1FA080	1 - Filtro de Ar 3019812	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 SUPER (+/- 7,5 Lt)	6,5	✓
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	5	✓

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
José Oliveira	87	Revisão Periódica			03/09	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Próxima manutenção às 1000 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura:

Data: