



923724359
www.nortaluga.com

ORDEN DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2696 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 18/nov/24
DATA DE EXECUÇÃO: 18/nov/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HYW-020 (A 23A)
Nº de Horas Atuais: 12395

Pedido Assistência: OF54.A.1211

Descrição da Interv. : Revisão dos 12482 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	
3	X		FILTROS GASÓLEO	
4		X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA080	1 - Filtro de Ar Ref. CR 0103	1	
	T1FG017	1 - Filtro de Gasóleo Ref. CS 0166 M	1	
	T1FG070	1 - Pré Filtro de Gasóleo Ref. RT16	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo motor Ref. FILTRON OP545/2	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 5 Lt)	4,5	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		
OUTROS		PRÓXIMA REVISÃO:		
		AS 12895h OU 18/11/2025		

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Silva	N143	REVISÃO	08:00 / 11:05	18-11-2024	[Assinatura]

Data Final Intervenção : 18.11.24

Assinatura Resp. Manutenção