



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3875

Data de Emissão 03/08/2026

Data Prevista Execução 03/08/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A23A	A23A HIMOINSA HYW-020 8105817	Processo Manutenção	OF51.A.2995
Horas/Km Real	14301		Horas/Km do Plano	14500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA080	1 - Filtro de Ar Refª. CR 0103	1	
	T1FG017	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS0166 M	1	
	T1FG070	1 - Pré Filtro de Gasóleo Refª. RT 16	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo motor Refª. OP545/2	1	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3020209 (Lavável)	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 5 Lts)	8L	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	—	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
António	137	Revisão geral	08:00	09:00	4/8/26	António

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 15000 horas/km	Assinatura: António Data: 04/08/2026