



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3861

Data de Emissão 27/07/2026
Data Prevista Execução 27/07/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento A250 A250 | HIMOINSA | HSW-255 | 8101081 Processo Manutenção OF51.A.2973
Horas/Km Real 46 100 Horas/Km do Plano 16000

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17 SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
18 SUBSTITUIR ELEMENTO FILTRANTE BLOW-BY	✓
19 SUBSTITUIR CORREIA DE TRANSMISSÃO E ACESSÓRIO	✓
20 LIMPAR PERMUTADOR DE CALOR (RADIADOR)	✓
21 CONTROLAR VISUALMENTE O TURBOCOMPRESSOR	✓
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO1005	Filtro de Óleo Ref. CS 1424T1	1	
	T1FG048	Filtro de Gasóleo Ref. Wix 95100E	1	
	T1FG023	Filtro de Gasóleo Ref. WIX 33411	1	
	T1FG011	Filtro de Gasóleo Ref. CS 1373 ME	1	
	T1FA011	Filtro de Ar Ref. CH 1340	1	
	T1FA275	Filtro de Ar Ref. 1539675	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- Lt)	30	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Guilherme Marques	N132	Revisão Periódica	09:00	10:00	24/07/26	Guilherme Marques

Próxima Manutenção

Responsável Departamento Oficina

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 16500 horas/km

Assinatura: _____
Data: _____