



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3522

Data de Emissão 09/06/2025
Data Prevista Execução 09/06/2025
Data Final Execução

Dados	
Equipamento	A252A A252A HIMOINSA HRFW-250 221004931 (61)
Processo Manutenção	OF50.A.5883
Horas/Km Real	1823
Horas/Km do Plano	1500

Checklist do plano de manutenção		Data Final Execução	Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO		✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO		✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS		✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS		✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO		✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE		✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR		✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL		✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES		✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL		✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS		✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL		✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR		✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR		✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO		✓
17	CALIBRAR INJETORES		✓
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO136	Filtro de Óleo Ref. 5801649910	1	
	T1FG097	Filtro de Gasóleo Ref. 3043673	1	
	T1FG099	Filtro de Gasóleo Ref. 3034305	1	
	T1FA021	Filtro de Ar Ref. 3016392	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- Lt)	28L	
Outre	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)	1	

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Galberto	62	Manut.			13/06	

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 3000 horas/km	Data: _____