

**Nortaluga**

soluções para a gestão da manutenção

**Manutenção Preventiva****3697**

Data de Emissão

20/04/2026

Data Prevista Execução

20/04/2026

Data Final Execução

**Dados**

|               |       |                                              |                     |                |
|---------------|-------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Equipamento   | A252A | A252A   HIMOINSA   HRFW-250   221004931 (61) | Processo Manutenção | (Sem Processo) |
| Horas/Km Real | 2267  |                                              | Horas/Km do Plano   | 2000           |

**Checklist do plano de manutenção**

|    |                                                                 | Efetuada |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO              | ✓        |
| 2  | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO                          | ✓        |
| 3  | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS                                  | ✓        |
| 4  | VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS                            | ✓        |
| 5  | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO           | ✓        |
| 6  | INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE                           | ✓        |
| 7  | SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR  | ✓        |
| 8  | VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL           | ✓        |
| 9  | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | ✓        |
| 10 | VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL         | ✓        |
| 11 | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS                                    | ✓        |
| 12 | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL                | ✓        |
| 13 | VERIFICAR TENSÕES GERADOR                                       | ✓        |
| 14 | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA                                | ✓        |
| 15 | SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR                              | ✓        |
| 16 | SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO                                    | ✓        |
| 17 | SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)               | ✓        |
| 18 | SUBSTITUIR ELEMENTO FILTRANTE BLOW-BY                           | ✓        |
| 19 | SUBSTITUIR CORREIA DE TRANSMISSÃO E ACESSÓRIO                   | ✓        |
| 20 | LIMPAR PERMUTADOR DE CALOR (RADIADOR)                           | ✓        |
| 21 | CONTROLAR VISUALMENTE O TURBOCOMPRESSOR                         | ✓        |
| 22 |                                                                 |          |
| 23 |                                                                 |          |
| 24 |                                                                 |          |
| 25 |                                                                 |          |
| 26 |                                                                 |          |
| 27 |                                                                 |          |
| 28 |                                                                 |          |
| 29 |                                                                 |          |
| 30 |                                                                 |          |

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior, reparar e imobilizar equipamento.)****Consumíveis**

|               | Artigo   | Descrição                       | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|----------|---------------------------------|------|-------------|
| Filtros       | T1FO136  | Filtro de Óleo Ref. 5801649910  | 1    |             |
|               | T1FG097  | Filtro de Gasóleo Ref. 3043673  | 1    |             |
|               | T1FG099  | Filtro de Gasóleo Ref. 3034305  | 1    |             |
|               | T1FA021  | Filtro de Ar Ref. 3016392       | 1    |             |
| Lubrificantes | MOTOR    | ÓLEO 15W40 (+/- Lt)             | 25   |             |
|               |          |                                 |      |             |
|               |          |                                 |      |             |
|               |          |                                 |      |             |
| Outr.         | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts) |      |             |

**Serviços Nortaluga**

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
|-------------|-----|----------------------|-------------|----------|------|------------|
| M. S. L.    | 100 | R. 20. 2. 22         |             |          |      |            |

**Próxima Manutenção**

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Assinatura: _____ |
| Próxima manutenção às 3000 horas/km                      | Data: _____       |