



ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2552 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 16/set/24
DATA DE EXECUÇÃO: 16/set/24

Equipamento : GERADOR PRAMAC GSW275V (A 253)
Nº de Horas Atuais: 9651

Pedido Assistência: OF51.A.2039

Descrição da Interv. : Revisão Periódica

Revisão dos

Horas

Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FO09	1 - Filtro Óleo ref. CE 1026E	1	
	T1FG015	1 - Filtro de Gasóleo Ref. CE 1397 ME	1	
	T1FG007	1 - Filtro Separador de Água Gasóleo Ref. CS 1499 M	1	
	T1FA019	1 - Filtro de ar ref. CR 0157	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 25Lt	22L	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Guilherme	131	Revisão Periódica	13:30 / 17:30	16/9/24	Guilherme Payer

Data Final Intervenção : 16/9/2024

Assinatura Resp. Manutenção

Guilherme Payer