



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

2980

Data de Emissão 14/04/2025

Data Prevista Execução 14/04/2025

Data Final Execução

### Dados

Equipamento	A254	A254   AEM   JD250RENTAL.DSE.SYNCH   GE8451	Processo Manutenção	OF50.A.5690
Horas/Km Real	11560		Horas/Km do Plano	11500

### Checklist do plano de manutenção

	Realizado	Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N/A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO COMBUSTIVEL	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

### Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO072	1 -Filtro Óleo refª. HC30851	1	
	T1FG124	1 - Filtro de Gasóleo Refª. RE520906	1	
	T1FA172	1 - Filtro de ar refª. AF25189	1	
	T1FA293	1- Filtro de ar refª. SAO5235	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 25 Lt)	30	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)		

### Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luis VICITA	137	REVISÃO				Luis Vicita

### Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 11750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____