



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3728

Data de Emissão

23/04/2026

Data Prevista Execução

24/04/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A254	A254 AEM JD250RENTAL.DSE.SYNCH GE8451	Processo Manutenção	OF50.A.7086
Horas/Km Real	11965		Horas/Km do Plano	12000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO COMBUSTÍVEL	✓
17	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	✓
18	SUBSTITUIR FILTRO RESPIRO MOTOR (BLOW BY)	✓
19	SUBSTITUIR CORREIAS	✓
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO072	1 - Filtro Óleo refª. HC30851	1	
	T1FG124	1 - Filtro de Gasóleo Refª. RE520906	1	
	T1FA172	1 - Filtro de ar refª. AF25189	1	
	T1FA293	1 - Filtro de ar refª. SA05235	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 25 Lt)	33	✓
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	4,5	✓

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
DAVID PEIXOTO DAVID PEIXOTO	156	Revisão Periódica			05/05	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura:	Vitor
Próxima manutenção às 12250 horas/km	Data:	05/05

Responsável Departamento Oficina

Assinatura:	Vitor
Data:	05/05