



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3098

Data de Emissão 17/07/2025

Data Prevista Execução 17/07/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A254A	A254A HIMOINSA HRFW-250 231004621 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1568
Horas/Km Real	3319		Horas/Km do Plano	3000

Checklist do plano de manutenção

	Checklist do plano de manutenção	Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	VERIFICADO
18	SUBSTITUIR ELEMENTO FILTRANTE BLOW-BY	✓
19	SUBSTITUIR CORREIA DE TRANSMISSÃO E ACESSÓRIO	✓
20	LIMPAR PERMUTADOR DE CALOR (RADIADOR)	N.A
21	CONTROLAR VISUALMENTE O TURBOCOMPRESSOR	✓
22	CALIBRAR INJETORES	N.A
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO136	Filtro de Óleo Ref. 5801649910	1	
	T1FG097	Filtro de Gasóleo Ref. 3043673	1	
	T1FG099	Filtro de Gasóleo Ref. 3034305	1	
	T1FA021	Filtro de Ar Ref. 3016392	1	
Outre Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- 25 Lt)	25	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Lois Viegas	137	REVISÃO			17/07/25	Lois Viegas

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 3250 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____