



Nortaluga
Soluções para a sua empresa

Manutenção Preventiva

3582

Data de Emissão 09/03/2026
Data Prevista Execução 09/03/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento A256A A256A | AEM | RVP250SP/S5 | GE11997 (61) Processo Manutenção OF50.A.6867
Horas/Km Real 990 Horas/Km do Plano 1000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	N.A
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE SECADOR DE ÓLEO	N.A
17	LIMPAR, INSPECIONAR E VERIFICAR INJETORES COMBUSTÍVEL E DE ADBLUE	✓
18	SUBSTITUIR FILTRO COMBUSTÍVEL	✓
19	SUBSTITUIR FILTRO DE SECADOR DE COMBUSTÍVEL	N.A
20	VERIFICAR ESTADO CORREIAS (VENTILAÇÃO, ALTERNADOR E DISTRIBUIÇÃO)	✓
21	VERIFICAR ESTADO DAS VÁLVULAS (ADMISSÃO E ESCAPE), SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO	✓
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO223	1 - Filtro Óleo Motor refª. 23476569	1	
	T1FO	1 - Filtro Secador Óleo refª 23381562		
	T1FG224	1 - Filtro de Combustível refª 21538975	1	
	T1FG223	1 - Filtro de Secador de Combustível refª 21746575	1	
	T1FA019	1 - Filtro de ar refª 21377909		
		1 - Filtro Adblue		
Lubrificantes	MOTOR	OLEO EUROTRUCK SUPER MSAPS 15W40 (+/- 27 Lt)	25L	✓
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Duarte Ribeiro	130	Revisão Periódica			09/03/26	Duarte Ribeiro
Luís Vileta	134	" "			09/03/26	Luís Vileta

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 2000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____