



Cliente: 790 Ordem de Reparação: *OF53.A.694*
Ref. Cliente: Nortaluga, Lda
O.R.:
Obra: Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13
Data/Hora: 02-06-2026 Viana do Castelo
Contacto: 258843819 4935-232
Instalação: A25C Viana do Castelo
A25C | HIMOINSA | HRYW-20 | 241003998 (61)

Data Saída: _____ Hora Saída: _____ Kms Saída: _____
Equipamento: _____ Horas 2025

Manutenção Periodica
A25C | HIMOINSA | HRYW-20 | 241003998 (61)
Horas:
SMS <# #>

Material Aplicado

Quantidade

FILTRO AR	x1
FILTRO ÓLEO MOTOR	x1
FILTRO COMBUSTIVEL	x1
FILTRO SEPARADOR AGUA - COMBUSTIVEL	x1
ÓLEO 15W40	x7L



Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador





Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3803

Data de Emissão

29/05/2026

Data Prevista Execução

01/06/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A25C	A25C HIMOINSA HRYW-20 241003998 (61)	Processo Manutenção	OF53.A.694
Horas/Km Real	2025		Horas/Km do Plano	2000

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
3 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
4 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
5 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
6 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
7 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
8 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
9 VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
10 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	N.A
11 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
12 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
13 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
14 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
15 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16 VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
17 LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18 SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	VERIFICADO
19 AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	N.A
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FA164	1 - Filtro de Ar	✓	
	FA289	1 - Filtro de Ar	1	
	FG002	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	FG225	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	FO51	1 - Filtro de Óleo motor Refª. P 552849	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 SUPER (+/- 7Lts)	7	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luis Viegas	137	REVISÃO			01/06/26	Luis Viegas
Manoel Peixoto	196	Admissão			01/06	Manoel Peixoto

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 2250 horas/km	Data: _____

Responsável Departamento Oficina