





**ORDEN DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**  
**2636 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 25/out/24  
DATA DE EXECUÇÃO: 28/out/24

Equipamento : GERADOR EUROGER HRYW-20 (A 25C)  
Nº de Horas Atuais: 80

Pedido Assistência: OF52.A.1366

Descrição da Interv. : Revisão dos 50 Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	✓
2	X	FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X	FILTROS GASÓLEO	✓
4	X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

NÃO FOI POSSÍVEL ELIMINAR ALARME DE MANUTENÇÃO

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA080	1 - Filtro de Ar Ref <sup>o</sup> . SA 16059	2	✓
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . 3031131	1	✓
	T1FG154	1 - Pré-Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . SN 25028 (LAVÁVEL)	1	✓
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Ref <sup>o</sup> . T8204	1	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 7Lt	7LTS	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	2	✓
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<u>MARIO LIMA</u>		<u>REVISÃO</u>	<u>8:00 / 12:00</u>	<u>28.10.2024</u>	<u>[Assinatura]</u>

Data Final Intervenção : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Resp. Manutenção