

**Nortaluga**

Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
2782

Data de Emissão 06/01/2025

Data Prevista Execução 06/01/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A275	A275 HIMOINSA HDW-285 121005380	Processo Manutenção	OF50.A.5310
Horas/Km Real	7429		Horas/Km do Plano	7500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO004	1 -Filtro Óleo refª. CS 1546	1	
	T1FG008	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1470 M	1	
	T1FG048	1 - Pré Filtro Gasóleo Refª. MFE 1329	1	
	T1FA018	1 - Filtro de ar refª. CH 0061	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - (25 Lts)	25 L	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- 18,5 Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Francisco		Revisão			6/1/25	
Quim		Revisão			6/1/25	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 7750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____