



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
2757

Data de Emissão 17/12/2024
Data Prevista Execução 18/12/2024
Data Final Execução

Equipamento		A276	A276 HIMOINSA HDW-285 121006168	Processo Manutenção	OF53.A.335
Horas/Km Real		8022		Horas/Km do Plano	7500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias, Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis				
Artigo	Descrição	Qtd.	Conf.	Saída
T1FO004	1 - Filtro Óleo refª. CS 1546	1		
T1FG008	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1470 M	1		
T1FG048	1 - Pré Filtro Gasóleo Refª. MFE 1329	1		
T1FA018	1 - Filtro de ar refª. CH 0061	1		
MOTOR	ÓLEO 15W 40 - (25 Lts)	25		
RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- 18,5 Lt)			

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Mario	100	Revisão			31/1/25	Mario
Tiago	70	Revisão			31/1/25	Tiago

Próxima Manutenção	7750	horas/km	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;			Assinatura: _____
Próxima manutenção às			Data: _____