



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3839

Data de Emissão 21/07/2026
Data Prevista Execução 21/07/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento A27C A27C | HIMOINSA | HYW-20 | 251003019 Processo Manutenção OF54.A.2159
Horas/Km Real 3884 Horas/Km do Plano 3750

Checklist do plano de manutenção

Efetuada

1	EFETUAR LIMPEZA AO FILTRO DE AR E (SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO)	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO	1 - Filtro de Óleo motor	1	
		Part. lino gasóleo	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 Super (+/- 7 Lts)	7,5P	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Alberto	60	Revisão				CP

Próxima Manutenção

Responsável Departamento Oficina

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 6000 horas/km

Assinatura: _____
Data: _____