



7490 354 954
www.nortaluga.com

ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2595 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 26/jul/24
DATA DE EXECUÇÃO: 26/jul/24

Equipamento : GERADOR AEM DWA20EI (A 28A)
Nº de Horas Atuais: 18642

Pedido Assistência: OF50.A.4846

Descrição da Interv. : Revisão dos 17489 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	X
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	X
3	X		FILTROS GASÓLEO	X
4		X	ÁGUA DO RADIADOR	X
5				
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	X
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	X
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	X
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	X
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	X
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	X
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	X
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	X
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	X
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	X
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	X
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	X
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	X
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Designação	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA040	1 - Filtro de Ar Refº. CR 0037		X
	T1FG028	1 - Filtro de Gasóleo Refº. CS 1430 M		X
	T1FO021	1 - Filtro de Óleo motor Refº. CR 0037		X
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 5Lt		5L
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		verificado
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Duarte Santos	113	Revisão Geral	10:00 / 11:00	26/07/2024	Duarte Santos

Data Final Intervenção : 26.10.2024

Assinatura Resp. Manutenção