



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3670

Data de Emissão

14/04/2026

Data Prevista Execução

14/04/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A28A	A28A AEM DWA20EI GE8419	Processo Manutenção	OF50.A.7048
Horas/Km Real	19614		Horas/Km do Plano	19000

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17 LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18 AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	✓
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA040	1 - Filtro de Ar Refª. CR 0037	1	
	T1FG028	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1430 M	1	
	T1FO021	1 - Filtro de Óleo motor Refª. SO3335	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7,5 Lt)	9	
Outr.	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	1	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Daniel Peixoto	196	Revisão Periódica			14/04/26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 19250 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____