



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3848

Data de Emissão 21/07/2026

Data Prevista Execução 21/07/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A28C	A28C HIMOINSA HYW-20 251003020	Processo Manutenção	OF51.A.2972
Horas/Km Real	7637		Horas/Km do Plano	7500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)


Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO	1 - Filtro de Óleo motor	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 Super (+/- 7 Lts) 15 W 40	7L	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	—	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Guilherme Marques	N 132		08:00	12:00h	22-07-26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 8000 horas/km	Assinatura:  Data: 22-7-26